



210002349115



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检测报告

Test Report

报告编号:

WT20231773

Report Number

样品名称:

低辐射镀膜夹胶中空玻璃

Name of Sample

委托单位:

沙河市优太商贸有限公司

Client

检测类别:

委托检测

Test Category

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.

国家玻璃质量检验检测中心

National Glass Quality Inspection and Testing Center



中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
China Building Material Test & Certification Group Qinhuangdao Co., Ltd.

国检集团

国家玻璃质量检验检测中心
National Glass Quality Inspection and Testing Center

报告编号: WT20231773

检测报告

共 3 页 第 1 页

样品名称	低辐射镀膜夹胶中空玻璃	商 标	/
委托单位	沙河市优大商贸有限公司	联系方式	13671208260
委托单位地址	河北省邢台市沙河市铁东社区黑脑村 329 省道路南 10 号楼	检测类别	委托检测
生产单位	/	等级/类别	/
协议书编号	20231546	生产日期/批号	/
判定依据	/	到样日期	2023 年 12 月 04 日
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段 91 号	检测项目	可见光透射比、可见光反射比等八项
样品描述	规格数量: 300mm×300mm 1 块 厚度/结构: 6DL150+16Ar+6C+0.76mmPVB+6C 型号/颜色: / 样品状态: 满足检测要求		
检测结论	<p>经检测, 该低辐射镀膜夹胶中空玻璃所检项目的测试结果见结果页。(以下空白)</p>		
备注	/		

检
测
结
论

(检验检测专用章)

签发日期: 2023 年 12 月 06 日

编制:

马双

审核:

王明

批准:

郭志



检测报告结果页

共 3 页 第 2 页

样品名称	低辐射镀膜夹胶中空玻璃		样品编号	QT2023-206	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
可见光透射比	GB/T 2680-2021 5.1	1	43.15%	/	/
可见光反射比	GB/T 2680-2021 5.2	1	室外面: 18.68% 室内面: 20.52%	/	/
太阳光直接透射比	GB/T 2680-2021 5.4	1	20.71%	/	/
太阳光直接反射比	GB/T 2680-2021 5.5	1	室外面: 24.55% 室内面: 20.70%	/	/
遮阳系数 (SC)	GB/T 2680-2021 ANSI/NFRC 200-2020[E0A0]	1	0.36	/	/
太阳热获得系数 (SHGC)	GB/T 2680-2021 ANSI/NFRC 200-2020[E0A0]	1	0.318	/	/
传热系数 (夏季白天)	GB/T 2680-2021 ANSI/NFRC 100-2020[E0A0] ANSI/NFRC 200-2020[E0A0]	1	1.325W/(m ² ·K)	/	/
传热系数 (冬季夜晚)	GB/T 2680-2021 ANSI/NFRC 100-2020[E0A0]	1	1.399W/(m ² ·K)	/	/

备注: 委托单位提供信息如下: 膜面为第 2 面 内充氩气 氩气含量 85%

此处空白

主检: 梁晓雷

校核:

检测日期: 2023 年 12 月 05 日



中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.

国检集团


国家玻璃质量检验检测中心
National Glass Quality Inspection and Testing Center

报告编号: WT20231773

主要使用仪器设备清单

共 3 页 第 3 页

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	节能玻璃光热参数综合测试仪	QCTC-A-416
2	便携式节能玻璃现场综合测试系统	QCTC-A-313
3	软件版本: window 7.6	/



国玻质检

国玻质检

国玻质检

国玻质检

国玻质检

国玻质检

国玻质检

国玻质检

本机构联系方式

Contact information

通讯地址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865

网 址 (Web): <http://www.jetc.cn>


电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503

ctc



微信



官网

国检集团
秦皇岛公司